

Wasserwerte Ramsenthal

Das Trinkwasser im Wasserhaus Ramsenthal wurde am 19.05.2008 von einem analytischen Labor untersucht. Nachfolgend sind die einzelnen Messergebnisse aufgeführt:

Gesamthärte 8,00 °dH = Härtebereich 2

pH-Wert = 8,00

Bezeichnung der Messgrößen	Messwert mg/l
Arsen	<0,001
Blei	<0,001
Cadmium	<0,013
Calcium	43,5
Fluorid	0,099
Kalium	4,38
Magnesium	12,7
Natrium	4,34
Nitrat	44
Nitrit	<0,01
Quecksilber	<0,0004

Hausfrauen werden gebeten, die Wasserbeschaffenheit bei der **Waschmitteldosierung** zu berücksichtigen. Besitzer von Wasserenthärtungsanlagen sollten die Einstellung ihrer Geräte überprüfen.

