

Wasserwerte ZV Benker Gruppe

Das Trinkwasser im Mischbehälter wurde am 13.07.2010 von einem analytischen Labor untersucht. Nachfolgend sind die einzelnen Messergebnisse aufgeführt:

Gesamthärte 19,9° dH, Härtebereich 3

pH-Wert = 7,32

Bezeichnung der Messgrößen	Messwert mg/l
Arsen	0,001
Blei	<0,001
Cadmium	0,0016
Calcium	95
Fluorid	<0,2
Kalium	5,4
Magnesium	29,7
Natrium	11,4
Nitrat	25,9
Nitrit	<0,02
Quecksilber	<0,0001